



**Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio**

Dirección del Sistema Habitacional

República de Colombia

**COMISION ASESORA PERMANENTE PARA EL REGIMEN  
DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES  
(Creada por la Ley 400 de 1997)**

CAP-274-2012

Bogotá D.C., febrero 20 de 2012

Señores

**DURAPANEL**

**Dr. ANDRES OROZCO**

**info@durapanel.com.co**

**Ciudad**

REF: Sistema estructural NSR-10

Respetados Señores:

En respuesta a la comunicación remitida por ustedes a la Comisión en la que solicita aclaración respecto al cumplimiento del sistema Durapanel del numeral C.14.6 del reglamento NSR-10, nos permitimos transcribir aparte del Acta N° 101 de la Comisión:

1. Para el caso de sistemas constructivos como el de Durapanel, para el cumplimiento del espesor mínimo especificado en el numeral C.14.6 del reglamento NSR-10, se puede considerar la suma del espesor de los paneles de concreto y el poliestireno entre ellos, siempre y cuando se cuente con los conectores de acero que vinculan los dos paneles.

Cordialmente,

**LUIS ENRIQUE AYCARDI**

Presidente AIS

Secretario de la Comisión

---

Secretaría de la Comisión:

**ais** Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica

Carrera 19A N° 84-14 Oficina 502 • Bogotá, D. C., COLOMBIA • Teléfono: 530-0826 • Fax: 530-0827